



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT23-045276K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 주식회사 예림임업
 - 주소 : 인천광역시 남동구 논현고잔로135번길 29-(고잔동)
3. 시험기간 : 2023년 05월 11일 ~ 2023년 05월 22일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 예림 ABS도어(보통문, 합성수지문)
6. 시험방법
 - (1) KS F 3109:2021

7. 시험결과

1) 예림 ABS도어(보통문, 합성수지문)

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 | 시험장소 |
|-----------------------|----|------|------|----|------|
| 연직 하중 강도(100 등급)-겉모양 | - | (1) | 이상없음 | - | A |
| 연직 하중 강도(100 등급)-잔류변위 | mm | (1) | 1.0 | | |

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 당방로 85

| | | | | | | |
|---|------|-----|------------|--------|-----|------------|
| 확인 | 작성자명 | 송주훈 | <i>송주훈</i> | 기술책임자명 | 강문식 | <i>강문식</i> |
| 비교 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다. | | | | | | |

2023년 05월 22일



한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ (032)460-5153

총 2페이지 중 1페이지

양식 TQP-12-01-03(1)



시험성적서

성적서번호 : CT23-045276K



----- 끝 -----

