



시험성적서

- 1. 성적서 번호 : CT25-000719K
- 2. 의뢰자
 - 업체명 : 주식회사 예림임업
 - 주소 : 인천광역시 남동구 논현고잔로135번길 29 (고잔동)
- 3. 시험기간 : 2025년 01월 02일 ~ 2025년 02월 06일
- 4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
- 5. 시료명 : 예림 래핑몰딩
- 6. 시험방법
 - (1) KS F 3200:2022






확인	작성자 성명	유혜리		기술책임자 성명	김형석	
바고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2025년 02월 06일
한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21591 인천광역시 남동구 당방로 85 ☎ ()



시험성적서

성적서번호 : CT25-000719K

7. 시험결과

1) 에림 래핑올딩

시험항목	단위	시험방법	시험결과	비고	시험장소
밀도 1	g/cm ³	(1)	0.58	-	A
밀도 2	g/cm ³	(1)	0.58		
밀도 3	g/cm ³	(1)	0.58		
함수율 1	%	(1)	5		
함수율 2	%	(1)	5		
함수율 3	%	(1)	5		
휨강도	MPa	(1)	22.8		
박리강도 1	MPa	(1)	0.67		
박리강도 2	MPa	(1)	0.50		
박리강도 3	MPa	(1)	0.66		
폼알데하이드 방출량 - 최대값	mg/L	(1)	1.1		
폼알데하이드 방출량 - 평균값	mg/L	(1)	1.1		

※ 시험장소

A : 인천광역시 남동구 달방로 85

— 끝 —

